



Al Comune di Pontecagnano Faiano (SA)  
SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE,  
PATRIMONIO, IGIENE URBANA E S.A.D. "PICENTINI E  
BATTIPAGLIA"

Ufficio Lavori Pubblici  
Alla c.a. Responsabile del Settore/RUP  
arch. Giovanni Landi

pec: protocollo@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it

|          |   |
|----------|---|
| <b>E</b> | COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO<br>Ufficio Protocollo |
|          | Protocollo N. 0016257/2025 del 02/04/2025           |

**Oggetto:** PNRR: Missione 5 (Inclusione Sociale) Componente 3 (Interventi speciali per la coesione sociale) Investimento 2 - Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall'unione europea - NEXTGENERATIONEU. PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO DENOMINATO "EX CAMINO REAL" IN VIA MAR MEDITERRANEO MEDIANTE LA COSTRUZIONE DI UN CENTRO RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA - CUP: F62F22000210006. RICHIESTA PARERI PER APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AVVIO VARIANTE URBANISTICA SEMPLIFICATA EX ART. 19, CO.2 E SEGG. D.P.R. 327/2001.  
**Reti e scarichi fognari - Rilascio parere preliminare con prescrizioni**

la scrivente Società,

**Vista**

la richiesta trasmessa da codesto settore ed acquisita al prot. n° 07367-2025 del 27.03.2025 della Sistemi Salerno Servizi Idrici S.p.A., con la quale si richiede il parere di competenza relativo alla proposta progettuale in oggetto, tanto per quanto attiene allo smaltimento delle acque nere quanto alle acque bianche;

**Preso atto che**

nella documentazione tecnica allegata ai fini dell'emissione del relativo parere sono presenti alcuni elaborati specifici, seppur non di dettaglio, relativi ad impianti fognari sia di acque bianche che di acque nere da cui si evince che:

- per le acque nere provenienti dai servizi igienici dell'immobile è prevista una linea dedicata che sembra avere come recapito finale una linea fognaria esistente su via Mar Ionio;
- per le acque bianche provenienti dalla copertura e dai parcheggi è prevista una linea dedicata, con trattamento in vasca di prima pioggia, che sembra avere come recapito finale una linea fognaria esistente su via Mar Ionio;
- non esiste una relazione idraulica/tecnica specialistica sugli impianti e linee di scarico con calcolo delle portate nere e bianche, dimensionamento delle tubazioni con relativa tipologia e diametro;
- non esiste una planimetria di dettaglio delle reti bianche e nere con particolare dell'immissione nel collettore comprensoriale delle sole acque nere;

**Considerato che**

- esiste un collettore fognario comprensoriale di sole acque nere su via Mar Ionio gestito dalla scrivente società;
- per quanto a conoscenza non esiste una linea fognaria bianca su via Mar Ionio;

**ESPRIME**

per quanto di competenza **parere preliminare favorevole per le sole acque nere**, dal punto di vista idraulico e funzionale in uno dei pozzetti esistenti del collettore comprensoriale esistente su via Mar Ionio.

In ogni caso, in considerazione del grado di dettaglio della proposta progettuale ricevuta, si riportano le seguenti prescrizioni:

Sistemi Salerno - Servizi Idrici S.p.A. a socio unico  
Gruppo Sistemi Salerno

Direzione e coordinamento art. 2497 c.c.: Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A

**Sede Legale:** Viale A. De Luca, 8 - 84131 Salerno  
Registro Imprese di Salerno, REA 53541  
C.F. e PIVA: 03433020657  
Capitale Sociale € 2.500.000 i.v.

**Contatti:** [www.grupposistemisalerno.it](http://www.grupposistemisalerno.it)  
[info@grupposistemisalerno.it](mailto:info@grupposistemisalerno.it)  
[segreteria.serviziidrici@pec.grupposistemisalerno.it](mailto:segreteria.serviziidrici@pec.grupposistemisalerno.it)  
Tel. 089.7726111 - Fax 089.7726877



- prima della procedura di gara per l'affidamento dei relativi lavori dovrà essere trasmesso alla scrivente società il progetto esecutivo di tutte le opere, per il parere definitivo di competenza ed in conformità a quanto previsto dall'art. 22 del D.Lgs. 36/201623, munito tra l'altro di relazione idraulica che deve riportare tra l'altro sia le verifiche idrauliche dei nuovi tronchi fognari sia le verifiche statiche delle tubazioni in progetto, sia l'adempimento alle prescrizioni indicate nel presente parere, planimetria di dettaglio delle reti fognarie e particolare dell'immissione nel pozzetto del collettore comprensoriale;
- per le acque bianche provenienti da nuovi insediamenti/edifici, ai sensi dell'art. 46 delle NTA del Pianto di Tutela delle Acque della Regione Campania (aggiornamento 2019), deve essere rispettato il principio dell'invarianza idraulica rispetto alle acque meteoriche nell'ambito del drenaggio urbano. Pertanto il recapito preferenziale deve essere il sottosuolo, prevedendo ad interventi di raccolta e drenaggio nel sottosuolo stesso dell'area interessata. In maniera residuale le acque meteoriche convogliate in reti di drenaggio devono essere collettate nel corpo idrico ricettore più vicino. In caso di presenza di rete fognaria bianca funzionalmente idonea a ricevere ulteriori portate è possibile immettere in maniera residuale le acque bianche in tale rete, comunque con portate non superiori a 10 litri al secondo per ettaro di superficie impermeabilizzata;
- nuove reti fognarie bianche devono trovare recapiti nei più vicini corpi idrici ricettori.


Prima di eseguire i lavori di allacciamento è obbligatorio procedere alla richiesta di Nulla Osta e successivamente richiesta di Immissione in fogna secondo le indicazioni e la modulistica disponibile sul sito [www.gruppосistemisalerno.it](http://www.gruppосistemisalerno.it).

Sì resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si porgono distinti saluti.

Sì resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si porgono distinti saluti.

Il Responsabile Settore Esercizio Rete

Segretario Fognatura  
ing. Gianluca Vernieri



Il Responsabile Divisione Acque Reflue

ing. Mariano Nappa

