

REGIONE



CAMPANIA



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

Provincia di Salerno



Demolizione e Ricostruzione di un polo Infanzia Innovativo in Via Piave - Loc. Baroncino

PROGETTO ESECUTIVO

IRI 01.1

Impianto idrico e riscaldamento

Elaborati: Relazione tecnica calcolo termico

**I Progettisti:
Ing. Agnese Citarella
Ing. Ersilio Staglioli**

**R.U.P.
Arch. Aniello De Stefano**

**data:
Novembre 2023**

RELAZIONE TECNICA

RELAZIONE TECNICA DI CUI AL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192, ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI EDIFICI

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI *edifici di nuova costruzione*

1. INFORMAZIONI GENERALI

Comune di	PONTECAGNANO FAIANO			
Provincia	SALERNO			
Sito in	via Piave			
Mappale	Sezione	Foglio	Particella	Subalterni
1532	U			

Edificio pubblico: **SI**

Edificio a uso pubblico: **NO**

Richiesta Permesso di Costruire n., del
Permesso di Costruire/DIA/SCIA/CIL/CIA n. - , del
Variante Permesso di Costruire/DIA/SCIA/CIL/CIA n. - , del -

Classificazione edificio

Classificazione dell'edificio in base alla categoria di cui al punto 1.2 dell'allegato 1 del decreto di cui all'art. 4, comma 1 del Dlgs 192/2005, diviso per zone:

E7: "ZONE RISCALDATE CON PAVIMENTO RADIANTE / VENTILCONVETTORI A SOFFITTO"

E7: "ZONE RISCALDATE CON VENTILCONVETTORI A SOFFITTO E FORNITE DI ACS"

Numero delle unità immobiliari: 1.

Soggetti coinvolti

Committente(i):

Comune di Pontecagnano Faiano

Progettista(i) degli impianti di climatizzazione (invernale ed estiva), dell'isolamento termico e del sistema di ricambio dell'aria dell'edificio:

/ Ing.Agnese Citarella / Ing.Ersilio Staglioli,

Direttore(i) dei lavori degli impianti di climatizzazione (invernale ed estiva), dell'isolamento termico e del sistema di ricambio dell'aria dell'edificio:

-

Progettista(i) dei sistemi di illuminazione dell'edificio:

-

Direttore(i) dei lavori dei sistemi di illuminazione dell'edificio:

-

Tecnico incaricato per la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE):

-

2. FATTORI TIPOLOGICI DELL'EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI)

Gli elementi tipologici da fornire, al solo scopo di supportare la presente relazione tecnica, sono i seguenti (punto 8):

- piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d'uso prevalente dei singoli locali e definizione degli elementi costruttivi;
- prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione dei sistemi fissi di protezione solare e definizione degli elementi costruttivi;
- elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire lo sfruttamento degli apporti solari.

3. PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITÀ

Gradi Giorno (della zona d'insediamento, determinati in base al D.P.R. 412/93):	1 '011	GG
Temperatura minima di progetto dell'aria esterna (secondo UNI 5364 e successivi aggiornamenti):	1.84	°C
Temperatura massima estiva di progetto dell'aria esterna secondo norma UNI 5364:	31.04	°C

4. DATI TECNICI E COSTRUTTIVI DELL'EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI) E DELLE RELATIVE STRUTTURE

Climatizzazione invernale

Volume delle parti di edificio abitabili al lordo delle strutture che li delimitano (V):	2 '188.64	m ³
Superficie disperdente che delimita il volume riscaldato (S):	1 '509.50	m ²
Rapporto S/V (fattore di forma):	0.69	m ⁻¹
Superficie utile riscaldata dell'edificio:	483.38	m ²

Condizioni termoigrometriche di progetto di ciascuna zona

SubEOdC:	<i>ZONE RISCALDATE CON PAVIMENTO RADIANTE / VENTILCONVETTORI A SOFFITTO</i>	
Valore di progetto della temperatura interna invernale	20.00	°C
Valore di progetto dell'umidità relativa interna invernale	50	%
SubEOdC:	<i>ZONE RISCALDATE CON VENTILCONVETTORI A SOFFITTO E FORNITE DI ACS</i>	
Valore di progetto della temperatura interna invernale	20.00	°C
Valore di progetto dell'umidità relativa interna invernale	50	%

Presenza sistema di contabilizzazione del calore:	NO
---	----

Climatizzazione estiva

Volume delle parti di edificio abitabili, al lordo delle strutture che lo delimitano (V):	1 '846.96	m ³
Superficie disperdente che delimita il volume condizionato (S):	1 '169.67	m ²
Superficie utile raffrescata dell'edificio:	410.90	m ²

Condizioni termoigrometriche di progetto di ciascuna zona

SubEOdC:	<i>ZONE RISCALDATE CON PAVIMENTO RADIANTE / VENTILCONVETTORI A SOFFITTO</i>		
Valore di progetto della temperatura interna estiva	26.00	°C	
Valore di progetto dell'umidità relativa interna estiva	50	%	
SubEOdC:	<i>ZONE RISCALDATE CON VENTILCONVETTORI A SOFFITTO E FORNITE DI ACS</i>		
Valore di progetto della temperatura interna estiva	26.00	°C	
Valore di progetto dell'umidità relativa interna estiva	50	%	

Presenza sistema di contabilizzazione del freddo: NO

Informazioni generali e prescrizioni

Presenza di reti di teleriscaldamento/raffreddamento a meno di 1000 m: NO

Livello di automazione per il controllo la regolazione e la gestione delle tecnologie dell'edificio e degli impianti termici (BACS) (*min. classe B - UNI EN 15232*):

Non previsto

Adozione di materiali ad elevata riflettanza solare per le coperture: NO
 - Valore di riflettanza solare coperture piane (> 0.65): n.d.
 - Valore di riflettanza solare coperture a falda (> 0.30): n.d.

Ragioni tecnico-economiche che hanno portato al non utilizzo:

Tetto coperto da pannellatura fotovoltaica

Adozione di tecnologie di climatizzazione passiva per le coperture: NO

Ragioni tecnico-economiche che hanno portato al non utilizzo:

La copertura piana coibentata non necessita di climatizzazione passiva, ne sono previsti coperture a verde o ventilazione meccanica per favorire l'installazione di impianto fotovoltaico

Adozione di misuratori d'energia (Energy Meter): NO

Descrizione e caratteristiche principali:

Nessuna descrizione

Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta del calore: NO

Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta del freddo: NO

Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta dell'A.C.S.: NO

Ragioni tecnico-economiche che hanno portato al non utilizzo:

Nessuna descrizione

Utilizzazione di fonti di energia rinnovabili

Utilizzazione di fonti di energia rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione, le modalità e le decorrenze di cui all'allegato 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Produzione di energia termica

Percentuale di copertura tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, dei consumi per i servizi di:

- Acqua calda sanitaria: 99.88 %
min.: 55.00
 - Acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale, climatizzazione estiva: 99.29 %
min.: 55.00

Produzione di energia elettrica

Potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili:

- Superficie in pianta dell'edificio a livello del terreno, S: 500.00 m²
- Potenza elettrica $P = (1/K) \cdot S$: 11.11 kW

Descrizione e potenza degli impianti alimentati da fonti rinnovabili:

Impianto	Potenza
Fotovoltaico	45.00 kW
Pompa di Calore	51.00 kW

Adozione sistemi di regolazione automatica della temperatura ambiente singoli locali o nelle zone termiche servite da impianti di climatizzazione invernale: SI

Adozione sistemi di compensazione climatica nella regolazione automatica della temperatura ambiente singoli locali o nelle zone termiche servite da impianti di climatizzazione invernale: SI

Valutazione sull'efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate sia esterni che interni presenti:
Saranno previsti sistemi a tendaggio auto comandati

Verifiche di cui alla lettera b) del punto 3.3.4 del decreto di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005 (Il dettaglio delle singole pareti è contenuto nelle schede tecniche):

- Tutte le pareti opache verticali ad eccezione di quelle comprese nel quadrante nord-ovest/nord/nord-est: Non richiesta
- valore della massa superficiale parete $M_s > 230 \text{ kg/m}^2$;
 - valore del modulo della trasmittanza termica periodica $Y_{IE} < 0,10 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Tutte le pareti opache orizzontali e inclinate: Non richiesta
- valore del modulo della trasmittanza termica periodica $Y_{IE} < 0,18 \text{ W/m}^2\text{K}$.

5. DATI RELATIVI AGLI IMPIANTI

5.1 Impianti termici

Impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato.

a) Descrizione impianto

- Tipologia:
Impianto centralizzato con distribuzione ad acqua
- Sistemi di generazione:
p.d.c. HELIOTHERM Solid Split 40
- Sistemi di termoregolazione:
Regolatori per singolo ambiente più climatica
- Sistemi di contabilizzazione dell'energia termica:
Contabilizzazione diretta mediante contatori di calore a turbina

- Sistemi di distribuzione del vettore termico:	
IMPIANTO RAFFRESCAMENTO: Sistema di distribuzione idraulico	
Descrizione del metodo di calcolo:	
Tipo di impianto Rete a distribuzione orizzontale di piano	
Numero di piani 1	
IMPIANTO RISCALDAMENTO E ACS: Sistema di distribuzione idraulico	
Descrizione del metodo di calcolo:	
UNI/TS 11300-2 Prospetti 21-23	
Tipo di impianto: Impianto autonomo in edificio singolo a 1 piano	
Tipo distribuzione: Tubazioni incassate a pavimento con distribuzione a collettori	
Isolamento distribuzione orizzontale: Isolamento conforme alle prescrizioni del DPR 412/93	
Temperatura di mandata di progetto [°C]: 80	
Temperatura di ritorno di progetto [°C]: 60	
- Sistemi di ventilazione forzata:	
Assente	
- Sistemi di accumulo termico:	
Assente	
- Sistema di produzione e di distribuzione dell'acqua calda sanitaria:	
Sistema di distribuzione idraulico combinato	
Descrizione del metodo di calcolo	
UNI/TS 11300-2: Prospetto 34	
Sistemi installati dopo l'entrata in vigore della legge 373/76	
Trattamento di condizionamento chimico per l'acqua, norma UNI 8065:	NO
Durezza dell'acqua di alimentazione dei generatori di calore per potenza installata maggiore o uguale a 100 kW [gradi francesi]:	0.00
Filtro di sicurezza:	NO

b) Specifiche dei generatori di energia a servizio dell'EODC

Installazione di un contatore del volume di acqua calda sanitaria:	NO
Installazione di un contatore del volume di acqua di reintegro dell'impianto:	NO

Impianto:	IMPIANTO RAFFRESCAMENTO
Servizio svolto	Climatizzazione Estiva
Numero generatori	1
Elenco dei generatori	Pompa di calore elettrica Tipo di pompa di calore: Aria - Acqua Indice di efficienza energetica (EER): 4.20
Impianto:	IMPIANTO RISCALDAMENTO E ACS
Servizio svolto	Climatizzazione Invernale combinato con ACS
Numero generatori	1
Elenco dei generatori	Pompa di calore elettrica Tipo di pompa di calore: Aria - Acqua Potenza termica utile di riscaldamento: 51.00 kW

Potenza elettrica assorbita: 9.62 kW
Coefficiente di prestazione (COP): 5.30

c) Specifiche relative ai sistemi di regolazione dell'impianto termico

Tipo di conduzione invernale prevista:

Continua con attenuazione notturna

Tipo di conduzione estiva prevista:

Continua con attenuazione notturna

Sistema di gestione dell'impianto termico:

Regolatori climatici e dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone o unità immobiliari:

Zona Termica:	<i>PAVIMENTO RADIANTE</i>	
Sistema di regolazione		
Tipo di regolazione	Per singolo ambiente più climatica	
Caratteristiche della regolazione	Proporzionale 0,5 °C	
Zona Termica:	<i>VENTILCONVETTORI A SOFFITTO</i>	
Sistema di regolazione		
Tipo di regolazione	Zona più climatica	
Caratteristiche della regolazione	Proporzionale 0,5 °C	
Zona Termica:	<i>VENTILCONVETTORI A SOFFITTO</i>	
Sistema di regolazione		
Tipo di regolazione	Per singolo ambiente più climatica	
Caratteristiche della regolazione	Proporzionale 0,5 °C	
Zona Termica:	<i>Zona C (raffrescamento)</i>	
Sistema di regolazione		
Tipo di regolazione	Per singolo ambiente più climatica	
Caratteristiche della regolazione	Proporzionale 0,5 °C	

Numero di apparecchi: 0.00

Descrizione sintetica delle funzioni:

Numero dei livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore: 0.00

d) Dispositivi per la contabilizzazione del calore/freddo nelle singole unità immobiliari (solo per impianti centralizzati)

Impianto centralizzato non presente.

e) Terminali di erogazione dell'energia termica

Il numero di apparecchi: 0

Il tipo e la potenza termica nominale sono elencati per zona termica:

Zona Termica:	PAVIMENTO RADIANTE
Tipo terminale	Pannelli annegati a pavimento isolati

Potenza nominale	42.000	kW
Potenza elettrica nominale	0	W
Zona Termica: <i>VENTILCONVETTORI A SOFFITTO</i>		
Tipo terminale	Ventilconvettori	
Potenza nominale	38.300	kW
Potenza elettrica nominale	0	W
Zona Termica: <i>VENTILCONVETTORI A SOFFITTO</i>		
Tipo terminale	Ventilconvettori	
Potenza nominale	22.980	kW
Potenza elettrica nominale	0	W
Zona Termica: <i>Zona C (raffrescamento)</i>		
Tipo terminale	Ventilconvettori	
Potenza nominale	40.960	kW
Potenza elettrica nominale	0	W

f) Condotti di evacuazione dei prodotti della combustione

Descrizione e caratteristiche principali:

Condotti metallici circolari, con camino in calcestruzzo a camino singolo

Norma di dimensionamento: UNI 9615

g) Sistemi di trattamento dell'acqua

Descrizione e caratteristiche principali:

Trattamento dell'acqua conforme alla UNI 8065, mediante condizionamento chimico con ammine alifatiche filmanti, di composizione compatibile con la legislazione sulle acque di scarico

h) Specifiche dell'isolamento termico della rete di distribuzione

Non dichiarate.

i) Schemi funzionali degli impianti termici

Allegati alla presente relazione, gli schemi unifilari degli impianti termici con specificato:

- il posizionamento e le potenze dei terminali di erogazione;
- il posizionamento e tipo di generatori;
- il posizionamento e tipo degli elementi di distribuzione;
- il posizionamento e tipo degli elementi di controllo;
- il posizionamento e tipo degli elementi di sicurezza.

5.2 Impianti fotovoltaici

Descrizione con caratteristiche tecniche e schemi funzionali in allegato.

5.3 Impianti solari termici

Impianti non presenti.

5.4 Impianti di illuminazione

Impianti non presenti.

5.5 Altri impianti

Impianti non presenti.

6. PRINCIPALI RISULTATI DEI CALCOLI

Edificio a energia quasi zero (nZEB): **SI**

Sono "edifici a energia quasi zero" tutti gli edifici per cui sono contemporaneamente rispettati:

- a) tutti i requisiti previsti dalla lettera b), del comma 2, del paragrafo 3.3, determinati con i valori vigenti dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri edifici;
- b) gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi minimi di cui all'Allegato 3, paragrafo 1, lettera c), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

a) Involucro edilizio e ricambi d'aria

Involucro edilizio

Nelle schede tecniche allegate sono riportati:

- trasmittanza termica (U) degli elementi divisorii tra alloggi o unità immobiliari confinanti di pareti verticali e solai, confrontando con il valore limite pari a 0.8 W/m²K;
- verifica termoigrometrica.

Ricambi di aria per ciascuna zona termica

Zona Termica: Zona V (ventilazione)			
Numero di ricambi d'aria (media nelle 24 ore)		0.77	vol/h
Portata d'aria di ricambio (G) nei casi di ventilazione meccanica controllata		-	m ³ /h
Portata dell'aria circolante attraverso apparecchiature di recupero del calore disperso	portata immessa	-	m ³ /h
	portata estratta	-	m ³ /h
Efficienza delle apparecchiature di recupero del calore disperso		-	-

Zona Termica: Zona V (ventilazione)			
Numero di ricambi d'aria (media nelle 24 ore)		0.77	vol/h
Portata d'aria di ricambio (G) nei casi di ventilazione meccanica controllata		-	m ³ /h
Portata dell'aria circolante attraverso apparecchiature di recupero del calore disperso	portata immessa	-	m ³ /h
	portata estratta	-	m ³ /h
Efficienza delle apparecchiature di recupero del calore disperso		-	-

b) Indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e l'illuminazione

Determinazione dei seguenti indici di prestazione energetica, espressi in kWh/m² anno, così come definite al paragrafo 3.3 dell'Allegato 1 del decreto di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005, rendimenti e parametri che ne caratterizzano l'efficienza energetica:

Coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente			
H' _T	0.56	W/m ² K	H' _T < H' _{T,lim}
H' _{T,lim}	0.60	W/m ² K	VERIFICATA

Area solare equivalente estiva dei componenti finestrati		
A _{sol,est} / A _{sup,utile}	0.0362	A _{sol,est} / A _{sup,utile} < (A _{sol,est} / A _{sup,utile}) _{lim}
(A _{sol,est} / A _{sup,utile}) _{lim}	0.04	VERIFICATA

Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale dell'edificio			
$EP_{H,nd}$	48.39	kWh/m ² anno	$EP_{H,nd} < EP_{H,nd,lim}$
$EP_{H,nd,lim}$	60.01	kWh/m ² anno	VERIFICATA
Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione estiva dell'edificio			
$EP_{C,nd}$	59.79	kWh/m ² anno	$EP_{C,nd} < EP_{C,nd,lim}$
$EP_{C,nd,lim}$	95.84	kWh/m ² anno	VERIFICATA
Indice di prestazione energetica globale dell'edificio (Energia primaria)			
$EP_{gl,tot}$	65.01	kWh/m ² anno	$EP_{gl,tot} < EP_{gl,tot,lim}$
$EP_{gl,tot,lim}$	169.14	kWh/m ² anno	VERIFICATA
Efficienza media stagionale dell'impianto di riscaldamento			
η_H	0.92		$\eta_H > \eta_{H,lim}$
$\eta_{H,limite}$	0.64		VERIFICATA
Efficienza media stagionale dell'impianto di produzione dell'acqua calda sanitaria			
η_w	0.54		$\eta_w > \eta_{w,lim}$
$\eta_{w,lim}$	0.51		VERIFICATA
Efficienza media stagionale dell'impianto di raffrescamento			
η_c	2.89		$\eta_c > \eta_{c,lim}$
$\eta_{c,lim}$	0.74		VERIFICATA

c) Impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria

Nessun impianto solare termico.

d) Impianti fotovoltaici

Connessione impianto		Grid connect	
Tipo moduli		Silicio multi-cristallino	
Tipo installazione		Integrati	
Tipo supporto		Supporto metallico	
Falde			
Area netta moduli [m²]	Inclinazione	Orientamento	Potenza di picco [kW]
240.00	15°	SUD	45.00
Potenza installata		45.00 kW	
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo		99.14 %	

e) Consuntivo energia

Energia consegnata o fornita (E_{del})	26 ' 388.16	kWh/anno
Energia rinnovabile ($EP_{gl,ren}$)	64.54	kWh/m ² anno
Energia esportata	38 ' 831.90	kWh/anno
Energia rinnovabile in situ	13 ' 136.82	kWh/anno

Fabbisogno globale di energia primaria (EP _{gl,tot})	65.01	kWh/m ² anno
--	-------	-------------------------

f) Valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi ad alta efficienza

Schede in allegato.

7. ELEMENTI SPECIFICI CHE MOTIVANO EVENTUALI DEROGHE A NORME FISSATE DALLA NORMATIVA VIGENTE

Nessuna deroga prevista

8. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (obbligatoria)

- N. 0 piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d'uso prevalente dei singoli locali e definizione degli elementi costruttivi
- N. 0 prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione dei sistemi fissi di protezione solare e definizione degli elementi costruttivi
- N. 0 elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire lo sfruttamento degli apporti solari
- N. 0 schemi funzionali degli impianti contenenti gli elementi di cui all'analoga voce del paragrafo "Dati relativi agli impianti", punto 5.1, lettera i e dei punti 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5
- N. 0 tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche, termoigrometriche e della massa efficace dei componenti opachi dell'involucro edilizio con verifica dell'assenza di rischio di formazione di muffe e di condensazioni interstiziali
- N. 0 tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche dei componenti finestrati dell'involucro edilizio e della loro permeabilità all'aria
- N. 0 schede con indicazione della valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza

9. DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

Il sottoscritto iscritto a (- Indicare albo, ordine o collegio professionale di appartenenza, nonché provincia, numero dell'iscrizione. In caso di dichiarazione sottoscritta da più progettisti indicare i nominativi e i relativi estremi di iscrizione per ciascuno di essi-), essendo a conoscenza delle sanzioni previste dall'articolo 15, commi 1 e 2, del D.Lgs. 192/05 e s.m.i. (recepimento della Direttiva 2002/91/CE),

dichiara sotto la propria personale responsabilità che:

- a) il progetto relativo alle opere di cui sopra è rispondente alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 192/05 nonché dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005;
- b) il progetto relativo alle opere di cui sopra rispetta gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili secondo i principi minimi e le decorrenze di cui all'allegato 3, paragrafo 1, lettera c), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- c) i dati e le informazioni contenuti nella relazione tecnica sono conformi a quanto contenuto o desumibile dagli elaborati progettuali.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Ai sensi dell'art.15, comma 1 del D.Lgs. 192/2005 come modificato dall'art.12 del D.L. 63/2013 (convertito in legge con L.90/2013), la presente RELAZIONE TECNICA è resa, dal sottoscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000.
Si allega copia fotostatica del documento di identità.

Data

Firma
